

市町村回答：清水市(現静岡市)

清水市(現静岡市)			
調査方法等	問い合わせ日時	1998年6月29日(E-mail)	2003年7月18日(電話)
	回答日時	1998年7月3日(郵送)	2003年8月 日(FAX)
回答内容			
吹き付けアスベスト使用建築物	名称	清掃工場	同左
	所在地	八坂町2102-1	同左
	建築年度	昭和53年	同左
	構造	RC	同左
	面積	1111.6㎡	同左
アスベストの使用箇所	使用場所	天井・壁	同左
	面積	1102㎡	同左
	用途	粗大ゴミ処理施設	粗大ゴミ処理施設
	使用状況	良好	同左
アスベストの種類等	劣化の状態	良好	劣等の付着は見られるが、剥離等はなく、良好な状態が保たれている
	確認方法	竣工年度等	設計図書により、ロックウール吹き付け、コテ押しえ仕様である
分析の有無	確認年月日	不明確	商品名が明記されていないため確認できていない
	分析期間		
	年月日		
分析結果	分析結果		
	これまでの対策 (前回回答分)		関係者以外立ち入り禁止表示
	今後の対策	飛散防止も含め、総合的に検討中	防塵マスク対応 安全衛生委員会にて職員教育実施 同処理施設は解体が検討されている。解体時は法を順守した計画策定
担当課	施設の担当	清掃工場(☎0543-64-1029)	同左
	略した担当	環境保全課(☎0543-54-2165)	廃棄物処理課(☎0543-64-1029)
備考	不明な点	アスベスト含有の有無(ロックウールらしいというだけしかわからないので)	
	照会中	環境保全課に、設計図書などの確認をお願いして、分析を検討してはどうかと提案。	

薬剤処理棟について

昭和55年建築した施設で、発注仕様ではロックウール吹き付けコテ押しえになっている。規制後の施工であるが商品名が不明なため確認できていない。

対応については、施設入り口に関係者以外立ち入り禁止表示札を表示。職員が立ち入る場合は防塵マスクを着用している。職員に対しては安全衛生委員会を通じてアスベスト問題とは何かを職員教育しております。